




## LIIVA- JA ÕLIERALDUSKAEV E 0,2 L

Maksimaalne vooluhulk 0,2 l/s.

$h$  = \_\_\_\_\_ mm (standardkõrgus 300 mm)

$h_1$  = \_\_\_\_\_ mm (standardkõrgus 350 mm)

Standardse kaevu kõrgust saab suurendada 100 mm ulatuses.

Eralduskaevu saab tellida ka suurema paigaldussügavuse tarbeks.

Märkused: \_\_\_\_\_

| Nr.        | Nimetus                                        | Materjal   | Mõõdud                   | Tk. |
|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----|
| 1          | Kaevu korpus                                   | klaasplast | Ø600, H=600+h            | 1   |
| 2          | Luuk                                           | malm       | Ø600                     | 1   |
| 3          | Sisend-/väljundtoru                            | PVC        | D110                     | 2   |
| 4          | Õhutustoru ühenduskoht                         | PVC        | D110                     | 1   |
| 5          | Õli-bensiini eraldusmaht                       |            | 40 dm <sup>3</sup>       |     |
| 6          | Sette maht (20 dm <sup>3</sup> parkimiskohale) |            | 60 dm <sup>3</sup>       |     |
| Lisaseade: |                                                |            |                          |     |
| 7          | Õli-bensiinikihi taseme kontrollseade (vali-x) |            | <input type="checkbox"/> | 1   |

Kliendijoonise nimetus: LIIVA- JA ÕLIERALDUSKAEV E 0,2 L

|             |                                                                                                                                                                                                                              |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Joonise nr: | Kuupäev:                                                                                                                                                                                                                     | Mõõtkava: 1:15 |
| Projekt.:   | Kontr.:                                                                                                                                                                                                                      | Kinnitas:      |
| Objekt:     |  Fertil OÜ, Peterburi tee 2A<br>11415 Tallinn, Estonia<br>tel. (+372) 621 5392<br>faks (+372) 621 1259<br>www.fertil.ee, info@fertil.ee |                |