




LIIVA- JA ÕLIERALDUSKAEV E 0,2

Maksimaalne vooluhulk 0,2 l/s.

h = _____ mm (standardkõrgus 300 mm)

Standardse kaevu kõrgust saab suurendada 100 mm ulatuses.

Eralduskaevu saab tellida ka suurema paigaldussügavuse tarbeks.

Märkused: _____

Nr.	Nimetus	Materjal	Mõõdud	Tk.
1	Kaevu korpus	klaasplast	Ø600, H=850	1
2	Restkaas	malm	Ø600, 5 t	1
3	Väljundtoru	PVC	D110	1
4	Õli-bensiini eraldusmaht		40 dm ³	
5	Sette maht (20 dm ³ parkimiskohale)		60 dm ³	
Lisaseade:				
6	Õli-bensiinikihi taseme kontrollseade (vali-x)		☐	1

Kliendijoonise nimetus: LIIVA- JA ÕLIERALDUSKAEV E 0,2

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:15
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	