




VEEMÕÕTJAKAEV Ø1500

ISEANKURDUV

h = torustiku sügavus maapinnast

h = _____ mm (standardkõrgus 1800 mm)

Kui vesi on piisavalt puhas, võib loobuda mudafiltrist.

Märkused: _____

Nr	Nimetus	Mõõdud	Tk
12	Veemõõtja	DN50	1
11	Sisend-/väljundtoru (vali - x)	☐ De63 ☐ De75 ☐ De90	1
10	Kaevu korpus	Ø1000, H=2100	1
9	Lukustatav plastluuk	Ø620	1
8	Soojustuskaas	Ø600	1
7	Kuulkraan	DN50	2
6	Tagasilöögiklapp	DN50	1
5	Tolerantsäär	DN50	1
4	Mudafilter (vali - x)	☐ DN50	1
3	Tühjenduskraan	DN20	1
2	Redel	h = 1600	1
1	Tõsteaas		2

Kliendijoonise nimetus: VEEMÕÕTJAKAEV Ø1500

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:30
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 AS Fertil, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	