



NR	NIMETUS	TEH. ANDMED	TK
1	Pumpla korpus	klaasplast	1
2	Lukustatav teenindusluuk	plast/Al/malm	1
3	Soojustuskaas	polüstüreen	1
4	Õhutustoru	PVC/AISI 304	1
5	Kaabli läbiviik	De50, PVC	3
6	Tõsteaas	Fe	2
7	Redel	AISI 304	1
8	Restluugiga täisplatvorm	klaasplast	1
9	Survetorustik	DN , AISI 304	1
10	Kummikiilsiber	DN , PN10	2
11	Tagasilöögiklapp	DN , PN10	2
12	Äärikuga väljundtoru	DN , PN10	1
13	Sissevoolutoru	De , PVC	1
14	Voolurahusti	klaasplast	1
15	Vabaäärik	silumiin	7
16	Tõstekett	AISI 316	2
17	Pumba jalg koos kiirlukustusliitmikuga	malm	2
18	Pumba juhtsiin	AISI 304	4
19	Ujuküliti	PP	4
20	Juhtimiskeskus	avariisignaaliga	1
21	Sukelpump	Q= l/s, H= m	2

MÕÖDUD

D	Pumpla läbimõõt	1200 mm			
H	Pumpla kõrgus	mm			
A	Survetoru kõrgus	mm	DN	nurk	0°
B 1	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De	nurk	180°
B 2	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De	nurk	
B 3	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De	nurk	

Sisenevate torude nurki mõõdetakse survetorust päripäeva.

Joonise nimetus: PUMPLA

Joonise nr:	Kuupäev:	
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	