



LIIVA-MUDAPÜÜDUR LM 4000

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = _____ mm

Sisendtoru standardläbimõõt 200 mm.

Märkused: _____

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------|---|
| 1 | Püüduuri korpus | klaasplast | Ø1500, L=2650 | 1 | |
| 2 | Õhutustoru ühenduskoht | PVC | De110 | 1 | |
| 3 | Sisend-/väljundtoru (vali sobiv-x) | <input type="checkbox"/> | PVC | De160 | 2 |
| | | <input type="checkbox"/> | PVC | De200 | |
| | | <input type="checkbox"/> | PVC | De250 | |
| 4 | Luuk | malm | Ø600, 40 t | 1 | |
| 5 | Teeninduspüstik | klaasplast | Ø600 | 1 | |
| | TP 1 (vali sobiv-x) | <input type="checkbox"/> | h= 900-1300 | | |
| | TP 2 | <input type="checkbox"/> | h=1300-1700 | | |
| | TP 3 | <input type="checkbox"/> | h=1700-2100 | | |
| | TP 4 | <input type="checkbox"/> | h=2100-2500 | | |
| 6 | Sette maht | | 4000 dm ³ | | |
| 7 | Settekihi taseme alarmseade (vali-x) | <input type="checkbox"/> | | 1 | |
| 8 | Sadul teeninduspüstikule | | | 1 | |

Kliendijoonise nimetus: LIIVA-MUDAPÜÜDUR LM 4000

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| Joonise nr: | Kuupäev: | Mõõtkava: 1:35 |
| Projekt.: | Kontr.: | Kinnitas: |
| Objekt: |  Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee | |