

# ÕLIPÜÜDUR ENS 65/195

MÖÖDAVOOLUGA (I-KLASS, EN 858-1)



Maksimaalne puhastatav vooluhulk 65 l/s.

Maksimaalne arvestuslik vooluhulk 195 l/s.

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = \_\_\_\_\_ mm

Märkused: \_\_\_\_\_



|    |  |                          |                       |   |
|----|--|--------------------------|-----------------------|---|
| 1  | Püüdiri korpus                             | klaasplast               | Ø2000, L=8200         | 1 |
| 2  | Sisend-/väljundtoru                        | PVC                      | De400                 | 2 |
| 3  | Õhutustoru ühenduskoht                     | PVC                      | De110                 | 1 |
| 4  | Õlikihi eraldamise toru                    | PVC                      | De160                 | 1 |
| 5  | Luuk                                       | malm                     | Ø600, 40 t            | 3 |
| 6  | Teeninduspüstik                            | klaasplast               | Ø600                  | 2 |
| 7  | Hoolduskaev                                | klaasplast               | Ø800/600              | 1 |
|    | HK 1 (vali sobiv-x)                        | <input type="checkbox"/> | h= 900-1300           |   |
|    | HK 2                                       | <input type="checkbox"/> | h=1300-1700           |   |
|    | HK 3                                       | <input type="checkbox"/> | h=1700-2100           |   |
|    | HK 4                                       | <input type="checkbox"/> | h=2100-2500           |   |
| 8  | Alarmseade (vali sobivad andurid-x)        | <input type="checkbox"/> | õlikihi anduriga      | 1 |
|    |  | <input type="checkbox"/> | paisutusanduriga      |   |
| 9  | Andmedastusseade (vali-x)                  | <input type="checkbox"/> | SMS-alarm             | 1 |
| 10 | Õli-bensiinikihi maht (kõrgus 150 mm)      |                          | 2010 dm <sup>3</sup>  |   |
| 11 | Kasulik maht                               |                          | 19385 dm <sup>3</sup> |   |
| 12 | Koalisaator                                |                          |                       | 3 |
| 13 | Möödavoolum kanal                          |                          |                       | 1 |
| 14 | Sadul teeninduspüstikule ja hoolduskaevule |                          |                       | 3 |

Kliendijoonise nimetus: ÕLIPÜÜDUR ENS 65/195

|             |  |                |
|-------------|--|----------------|
| Joonise nr: | Kuupäev:   | Mõõtkava: 1:65 |
| Projekt.:   | Kontr.:  | Kinnitas:      |
| Objekt:     |  Fertil OÜ, Peterburi tee 2A<br>11415 Tallinn, Estonia<br>tel. (+372) 621 5392<br>faks (+372) 621 1259<br>www.fertil.ee, info@fertil.ee |                |