

## SEPTIKU MAHU ARVUTAMINE NING FILTERSÜSTEEMI MÕÖDUD

SEPTIK			FILTERSÜSTEEM Keskmine koormus 65 l/m <sup>2</sup> /ööpäevas					
Aastaringsete elanike arv	Septiku maht (m <sup>3</sup> )	Maksimaalne vooluhulk l/ööpäevas	Imbharude arv	Imbharu pikkus (m)	Jaotuskaevude arv*	Drenaažiharude arv	Drenaažiharude pikkus	Kontrollkaevude arv
1-4	2	1000	2	9	1	2	9	1
3-5	2,5	1250	2	9	1	2	9	1
4-6	3	1500	2	12	1	2	12	1
5-7	3,5	1750	2	12	1	2	12	1
6-8	4	2000	2	15	1	2	15	1
8-10	5	2500	3	12	1	3	12	1
10-12	6	3000	3	15	1	3	15	1
12-16	8	4000	4	15	1	4	15	1
16-20	10	5000	5	15	1	5	15	1

\* Kui immutamine toimub vahetult septiku järel võib 1,5-6 m<sup>3</sup> septikutel ära jätta jaotuskaevu.